

[별지서식1]

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☐, 위탁관리 ☒)

1. 공기정화장치 설치 현황 12. 11. (금)

학교명	서문초	담당자	홍성배
교실수		비고	
설비현황	기계환기설비	급기구 ()개, 배기구 ()개	
	공기청정기	(4)개	
	기타	()개	

2. 공기정화장치 청소 및 점검현황

유지관리 항목		청소, 점검 및 교환일자			
		프리필터	미디움필터 이상	주요부품 (송풍기, 열교환소자)	유로 또는 덕트
기계환기설비	청소				
	점검	2			
	교체				
공기청정기	청소	✓			
	점검	✓			
	교체				
기타	청소	2			
	점검				
	교체				

※ 항목별 세부 유지관리 요령

유지관리 항목	세부 작업내용	관리 주기(년)
점검 및 청소	평상시 공기정화장치의 운전제 지장이 없을 정도의 점검 및 청소	1~2개월 (프리필터의 청소)
세부 성능점검	필터의 성능저하를 방지하기 위한 세부 점검후에 필요시 필터교환	3~6개월 (미디움 필터 이상)
주요 부품 (송풍기, 열교환소자 등) 성능점검	풍량 및 내구성 저하 등의 점검후 부품 교환여부 판단	2년
유로 또는 덕트 등의 관리상태 점검	누기 점검 및 유로 또는 덕트내부의 청소여부 판단	3~5년

※ 공기정화장치의 종류 및 학교 주변환경의 여건에 따라 관리주기를 단축 또는 연장하여 관리

학교 공기청정기 청소-점검 실시 확인서

1. 학교명: 서촌초등학교
2. 공기청정기 청소 실시 업체명: (주) 심우
3. 청소일자: 2020년 12월 11일
4. 설치모델명: 현대큐밍 더블에어알파 공기청정기(104.9㎡형)
5. 실시내용

NO.	세부위치		수량	점검 및 교체항목			비고
				작동상태 점검 및 세척 (매월 기준)	프리필터 청소 및 세척 (매월 기준)	해파, 탈취 필 터 교체 (6개월 기준)	
1	본관 1층	돌봄교실1	1	✓	✓		
2		특수(사랑)	1	✓	✓		
3		특수(소망)	1	✓	✓		
4	본관 2층	1-1반	1	✓	✓		
5		1-2반	1	✓	✓		
6		돌봄교실2	1	✓	✓		
7		2층 과학실①	1	✓	✓		
8		발표회장	1	✓	✓		
9		보건실	1	✓	✓		
10		도서실	1	✓	✓		
11	본관 3층	1~2학년 체육실	1	✓	✓		
12		1-3반	1	✓	✓		
13		2-1반	1	✓	✓		
14		2-2반	1	✓	✓		
15		2-3반	1	✓	✓		
16		3-4반	1	✓	✓		
17		2-5반	1	✓	✓		
18		3-1반	1	✓	✓		
19		영어체험실A, 전담⑤	1	✓	✓		
20		영어체험실B, 전담④	1	✓	✓		
21		3~4학년 체육실(씨름장)	1	✓	✓		
22	본관 4층	3-2반	1	✓	✓		
23		3-3반	1	✓	✓		
24		3-4반	1	✓	✓		
25		4-1반	1	✓	✓		
26		4-2반	1	✓	✓		
27		4-3반	1	✓	✓		
28		5-1반	1	✓	✓		
29		5-2반	1	✓	✓		
30		4층 컴퓨터실	1	✓	✓		

NO.	세부위치		수량	점검 및 교체항목			비고
				작동상태 점검 및 세척 (매월 기준)	프리필터 청소 및 세척 (매월 기준)	हे파, 탈취 필터 교체 (6개월 기준)	
31	본관 5층	전담①	1	✓	✓		
32		전담②	1	✓	✓		
33		5-3반	1	✓	✓		
34		5-4반	1	✓	✓		
35		6-1반	1	✓	✓		
36		6-2반	1	✓	✓		
37		6-3반	1	✓	✓		
38		6-4반	1	✓	✓		
39		6-5반	1	✓	✓		
40		5학년 체육실, 전담③	1	✓	✓		
41		5층 과학실②	1	✓	✓		
계			41	✓	✓		

위와 같이 공기청정기 점검 및 청소 등을 실시하였음을 확인합니다.

2020. 12. 11.

실시자: 현대국 임성명: 홍성배(서명)

(검수)입회자: 사정근 직: 사정근 임성명: 이광호(서명)