

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☐, 위탁관리 ☒)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	서촌초등학교	점검일자	2021년 5월 14일
교실수	41	점검자/확인자	홍시배 / 이영환
설비현황	공기청정기 (4)대 기타 ()대	청소 - 점검 및 교체 현황	작동상태 점검 및 청소,

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1-2개월, 미디움필터 3-6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원이 있습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

학교 공기청정기 청소-점검 실시 확인서

1. 학교명: 서촌초등학교
2. 공기청정기 청소 실시 업체명:
3. 청소일자: 2021년 5 월 14 일
4. 설치모델명: 현대큐밍 더블에어알파 공기청정기(104.9㎡형)
5. 실시내용

NO.	세부위치		수량	점검 및 교체항목			비고
				작동상태 점검 및 세척 (매월 기준)	프리필터 청소 및 세척 (매월 기준)	हे파, 탈취 필 터 교체 (6개월 기준)	
1	본관 1층	돌봄교실1	1	✓	✓		
2		특수(사랑)	1	✓	✓		
3		특수(소망)	1	✓	✓		
4	본관 2층	1-1반	1	✓	✓		
5		협의실	1	✓	✓		
6		돌봄교실2	1	✓	✓		
7		2층 과학실①	1	✓	✓		
8		발표회장	1	✓	✓		
9		보건실	1	✓	✓		
10		도서실	1	✓	✓		
11	본관 3층	1-2반	1	✓	✓		
12		1-3반	1	✓	✓		
13		1-4반	1	✓	✓		
14		2-1 반	1	✓	✓		
15		2-2반	1	✓	✓		
16		2-3반	1	✓	✓		
17		3-1 반	1	✓	✓		
18		3-2반	1	✓	✓		
19		영어체험실A, 전담4	1	✓	✓		
20		영어체험실B, 전담5	1	✓	✓		
21		1~2학년 체육실(씨름장)	1	✓	✓		
22	본관 4층	3-3반	1	✓	✓		
23		3-4반	1	✓	✓		
24		4-1반	1	✓	✓		
25		4-2반	1	✓	✓		
26		4-3반	1	✓	✓		
27		4-4반	1	✓	✓		
28		5-1반	1	✓	✓		
29		5-2반	1	✓	✓		
30		5-3반	1	✓	✓		

NO.	세부위치		수량	점검 및 교체항목			비고
				작동상태 점검 및 세척 (매월 기준)	프리필터 청소 및 세척 (매월 기준)	हे파, 탈취 필 터 교체 (6개월 기준)	
31		3~4학년 체육실	1	✓	✓		
32		4층 컴퓨터실 1	1	✓	✓		
33	본관 5층	6-1반	1	✓	✓		
34		6-2반	1	✓	✓		
35		6-3반	1	✓	✓		
36		6-4반	1	✓	✓		
37		전담 3	1	✓	✓		
38		방과후교실 1	1	✓	✓		
39		방과후교실 2	1	✓	✓		
40		5~6학년 체육실,	1	✓	✓		
41		5층 과학실②, 전담 2	1	✓	✓		
계			41	✓	✓		

위와 같이 공기청정기 점검 및 청소 등을 실시하였음을 확인합니다.

2021. 5 . 14 .

실시자: 한대규명 성명: 홍성배 (서명)

(검수)임희자 직 서원배 성명: 이수호 (서명)

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☐, 위탁관리 ☒)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	서촌초등학교	점검일자	2021년 5월 10일
교실수	2	점검자/확인자	노기영 / 이서슬
설비현황	공기청정기 (2)대	청소 - 점검 및 교체 현황	2012 → 미세먼지 제거 필터 교체 300 → 교체.
	기타 ()대		

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 5.10) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원이 있습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 5.10) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>